



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 399 _____ г.Глазов _____ « 27 » Февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Бабинцевым Сергеем Александровичем, главным специалистом- экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики
«Балезинская средняя общеобразовательная школа № 3» ОГРН 1021800585400 ИНН
1802003618 КПП 183701001 юридический адрес: 427552 Удмуртская Республика, Балезинский
район, п. Балезино, ул. Свердлова, д. 1,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности) **ВЫЯВЛЕНЫ**
следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Балезинская СОШ № 3» на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове выявлены нарушения СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел VI п.172 таблица 6.1. выразившееся в том, что что количество детей, обучающихся в кабинетах следующих начальных классов: 1а, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в, не соответствует площади кабинета, приходящейся на 1 ребенка (не менее 2,5 м² помещения);
2. При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Балезинская СОШ № 3» на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове выявлены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2 приложение 10 таблица №1, таблица № 3 выразившееся в том, что в примерном меню МБОУ «Балезинская СОШ № 3», утвержденного 8 февраля 2024г., выявлено завышение содержание: белков – в 6-ой (36%), 8-ой (36%) день; жиров – в 1-ый (37%), 6-ой (37%) день; углеводов – 8-ой (36%), занижение содержание: белков – в 3-ий (29%) день; углеводов – в 5-ый (29%) день.;

3. В МБОУ «Балезинская средняя школа № 3» на пищеблоке над плитой горячего цеха установлена вентиляция, однако отсутствуют инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (не представлены документы контроля эффективности работы вентиляционной системы), что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4 – «Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».

4. При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Балезинская СОШ № 3» установлено, что потолки в спортивном зале, в столовой (на кухне и в обеденном зале) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3. «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

5. При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Балезинская СОШ № 3» установлено, что полы (отделка) в коридорах имеют дефекты и повреждения (щели, расхождение дощатого покрытия), что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2. «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 3» ОГРН 1021800585400 ИНН 1802003618 КПП 183701001 юридический адрес: 427552 Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Свердлова, д. 1,

1. Количество детей, обучающихся в кабинетах следующих начальных классов: 1а, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в, не соответствует площади кабинета, приходящейся на 1 ребенка (не менее 2,5 м² помещения), в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел VI п.172 таблица 6.1.;

2. Примерное меню МБОУ «Балезинская СОШ № 3», утвержденное 8 февраля 2024г. привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2 приложение 10 таблица №1, таблица № 3;

3. Произвести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха над моечными ваннами и над плитой горячего цеха согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.4;

4. Потолки в спортивном зале, в столовой (на кухне и в обеденном зале) МБОУ «Балезинская СОШ № 3» привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3. «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и

повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

5. Полы (отделка) в коридорах здания МБОУ «Балезинская СОШ № 3» привести в соответствие с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2. «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания до 02.08.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 3» ОГРН 1021800585400 ИНН 1802003618 КПП 183701001 юридический адрес: 427552 Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Свердлова, д. 1,

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А.

тел./E-mail 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. В срок до «02» августа 2024 г, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



С.А. Бабинцев

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: